

**Информация о результатах аудита эффективности
расходования средств бюджета РТ и ФОМС РТ при использовании
энергетических ресурсов Министерством здравоохранения РТ
в 2011 – 2014 годах и за 9 месяцев 2015 года**

Счетной палатой РТ проведен аудит эффективности расходования средств республиканского бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования при использовании энергетических ресурсов Министерством здравоохранения РТ и учреждениями его отраслевой компетенции за 2011 – 2014 годы и 9 месяцев 2015 года.

Контрольные мероприятия проведены в 91-м учреждении здравоохранения (59% от общего количества), из них: - в 18 учреждениях – в ходе встречных проверок, - в 73 учреждениях – камерально.

Общий объем проверенных средств, затраченных в проверенном периоде учреждениями здравоохранения республики на оплату коммунальных услуг, составил 4 млрд. 907 млн. рублей.

В ходе аудита отмечено, что в Министерстве здравоохранения РТ сформирована действенная система контроля и учета в вопросах энергосбережения. В проверяемом периоде потребление энергоресурсов в целом по отрасли имело устойчивую динамику снижения.

В то же время, проведенный аудит выявил наличие отдельных «узких мест» и имеющихся резервов.

Так, не в полном объеме выполнялись мероприятия, утвержденные планом мероприятий по реализации Ведомственной программы энергосбережения.

В ходе аудита отмечена необходимость пересмотра отдельных параметров системы контроля и оценки эффективности использования энергоресурсов, принятой Министерством.

Проверками, проведенными энергоаудиторами, выявлен

непроизводительный расход энергоресурсов в сумме 59 млн. рублей.

К основным причинам допущенных непроизводительных расходов энергоресурсов можно отнести:

- по теплу - неудовлетворительное состояние ограждающих строительных конструкций, радиаторов отопления.

Так, по пяти учреждениям здравоохранения, где в проверяемом периоде был проведен капитальный ремонт, термографической съемкой выявлены потери тепла на объектах выполненных работ.

- по электроэнергии - использование электрооборудования без производственной необходимости, по воде - неисправность водозапорной арматуры и отсутствие со стороны учреждения должного контроля за потреблением воды.

В ходе аудита отмечено, что по всем видам энергоносителей одной из наиболее существенных причин излишней оплаты за энергоресурсы является отсутствие, либо неисправность приборов учета энергии, поскольку в данном случае оплата поставщиком взимается по расчетному нормативу.

Из-за ненадлежащего технического состояния на дату проверок учреждениями не использовались 17 приборов учета потребления энергоресурсов.

Отмечен недостаточный уровень учета и контроля за сохранностью приобретенного энергетического оборудования. Учреждениями не были приняты к бухгалтерскому учету приборы учета тепловой энергии общей стоимостью 38,7 млн. рублей, централизованно установленные в 2013-2014 годах.

Республиканским клиническим неврологическим центром ежегодно из-за отсутствия экономически альтернативных способов водоотведения принимались избыточные денежные обязательства по оплате услуг ООО «Санта-2» по водоотведению в филиале учреждения

в пос. Боровое Матюшино. Стоимость услуг ежегодно самостоятельно устанавливается ООО «Санта-2», являющимся единственным поставщиком данного вида услуг для Центра в п. Боровое Матюшино, В результате, за проверяемый период Центром за оплату услуг по водоотведению дополнительно затрачено порядка 10,0 млн. рублей.

В ходе выездных проверок выявлены отдельные факты оплаты учреждениями коммунальных расходов при содержании неиспользуемых помещений, неэффективного использования имеющегося энергетического оборудования.

Общий объем выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков составил 154 млн. рублей (3% от объема проверенных средств).

В ходе и по итогам проверки принято мер и устранено нарушений на общую сумму 115 млн. рублей (75% от общего объема выявленных нарушений).

Отчет о результатах проведенного аудита направлен в Государственный Совет Республики Татарстан и Кабинет Министров Республики Татарстан, представление для принятия мер – в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, информация – в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и материалы проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

Колодников С.Е.